



Lublin, 26 stycznia 2018 r.

KU.371.5.2.2018.rb

el

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANAMI SIWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

- **Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomów w 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie**

wpłynęło w dniu 24.01.2018 r. zapytanie o następującej treści:

„1. W nawiązaniu do zapisów SST D 05.03.17 pkt.6.3 prosimy o jednoznaczne wskazanie czy Wykonawca ma przedstawiać ilość wbudowanych materiałów na 1m² czy grubość wbudowywanej warstwy? Zamawiający określił w SST, że Wykonawca wykaże ilość lub grubość a jeżeli ilość to w jaki sposób Wykonawca ma przedstawić ilość wbudowanych materiałów na 1 m² ?

2. W nawiązaniu do zapisów SST D05.03.05a pkt. 6.3.2.2 prosimy o jednoznaczne wskazanie czy Wykonawca ma przedstawiać ilość wbudowanych materiałów czy grubość wbudowywanej warstwy? Zamawiający określił w SST, że Wykonawca wykaże ilość lub grubość a jeżeli ilość to w jaki sposób Wykonawca ma przedstawić ilość wbudowanych materiałów?

3. W nawiązaniu do zapisów znajdujących się w załączniku F wzór „ umowy ”- warunki do umowy punkt 5.1. Czy Zamawiający z dniem przekazania placu budowy w tabeli szczegółowo określającej ilość i wartość robót zamieści cały zakres jaki zamierza wykonać na danych odcinkach dróg? Wielokrotna mobilizacje do tych samych odcinków powodują znaczący wzrost kosztów Wykonawcy.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.01.2018 r.

Ad. 1

W podanej SST nie ma zapisu, że Wykonawca wykaże ilość lub grubość wbudowanej warstwy. Ustalenia SST D 05.03.17 stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem częściowym nawierzchni bitumicznych w asortymencie :

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem),
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania).

Podstawą płatności dla obu tych pozycji jest 1 Mg (tona) wbudowanej mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S. W pkt 6.3 określono rodzaje badań jakie będą wykonywane na bieżąco przy wbudowaniu mieszanki mineralno – bitumicznej na potrzeby bieżącej kontroli. Wykonawca codziennie (po zakończeniu dziennej działki roboczej) winien przedstawić inspektorowi nadzoru również informację o ilości wbudowanej mieszanki (w Mg) i powierzchni wykonanych remontów – powierzchni wypełnienia ubytków tą mieszanką (w m²). Natomiast wynagrodzenie Wykonawcy obliczone będzie zgodnie z par. 5 ust 2 umowy.

Ad. 2

Ustalania SST D 05.03.05a stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych w asortymencie :

1. Nakładki gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m²,
2. Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m²,
3. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm;

Podstawą płatności dla dwóch pierwszych pozycji jest 1 Mg (tona) wbudowanej mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S. Zatem zgodnie z pkt 6.3.2.2 Wykonawca będzie podawał inspektorowi nadzoru ilość wbudowanej mieszanki w Mg (tonach). Natomiast trzecia pozycja rozliczana jest w m², w związku z czym Wykonawca będzie podawał inspektorowi nadzoru powierzchnię wykonanej warstwy ścieralnej w m² i grubość. Natomiast wynagrodzenie Wykonawcy obliczone będzie zgodnie z par. 5 ust 2 umowy.

Ad. 3

Zamawiający z dniem przekazania placu budowy w tabeli szczegółowo określającej ilość i wartość robót zamieści ilość robót przewidzianą na danym odcinku drogi stwierdzoną w dniu przekazania placu. Niemniej jednak, ze względu na specyfikę remontów cząstkowych przedmiotem umowy objęte są wszystkie ubytki w nawierzchni danego odcinka drogi, zarówno stwierdzone na dzień przekazania placu, jak i te, które mogą powstać w okresie trwania umowy. Dlatego Zamawiający przewidział cztery terminy pośrednie i odpowiadający im minimalny procent wartości zakresu robót do wykonania zgodnie z punktem IV SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak niżej:

W Załącznikach do oferty A1- A14- „Kosztorys ofertowy na remonty cząstkowe” – w kolumnie „Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm” poprawia się oczywiste omyłki pisarskie polegające na poprawieniu jednostki w jakiej należy wskazać cenę jednostkową brutto, tj. zamiast zł/mb powinno być zł/m² oraz wpisaniu przed cyfrą 4 słowa „min.”, co wynika z zapisów pkt III SIWZ ppkt 3. 9) oraz zapisu § 5 ust. 2 pkt 9 tabeli w Załączniku F do SIWZ – „WZÓR UMOWY”

Poprawione Załączniki do oferty A1 – A 14 uwzględniające naniesione poprawki stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Uzasadnienie zmiany SIWZ:

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynika z poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w Załącznikach A1 – A14 do SIWZ i dostosowaniu treści w/w załączników do treści pkt III ppkt 3, 9) SIWZ i § 5 ust. 2 pkt 9 tabeli w Załączniku F do SIWZ.

Z uwagi na to, iż zmiana treści SIWZ nie jest zmianą istotną w rozumieniu art. 12 a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

NACZELNIK
Wydziału Umów

mgr inż. Sławomir Szepietowski

Załączniki:

1. Załączniki A1- A14- „Kosztorys ofertowy na remonty cząstkowe”

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Grzegorz Dobosz